

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код<*> **02.12.2021, КНМ 05210061000201436851**



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по РД

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. М. Ярагского, 124 «А», г. Махачкала, 367015, тел. (8722) 55-15-46, факс 8722)55-15-46,

E-mail: und05dag@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №1 по г. Махачкала

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Махачкала, ул. Акушинского, 30 «д», Телефон: (8722) 51-70-98

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 39/1/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению "Детский сад № 17 общеразвивающего вида"**
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (далее-ОНД и ПР) № 1 по г. Махачкала управления надзорной деятельности и профилактической работы (далее- УНД и ПР) Главного управления МЧС России по Республике Дагестан (далее- ГУ МЧС России по РД) подполковника внутренней службы Гитинова Рамазана Магомедовича № 39 от «2» декабря 2021 года в период с 14 ч. 00 м. «15» декабря 2021 г. по 16 ч. 00 м. «15» декабря 2021 г. инспектором ОНД и ПР №1 по г. Махачкала старшим лейтенантом внутренней службы Саадиевым С.М. с участием специалиста Мугутинова М.М. старшего лейтенанта внутренней службы инженера СИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие в ходе которого присутствовала представитель контролируемого лица - Заведующая Маммаева Патимат Салиховна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Автоматическую систему обнаружения пожара вывести на пульт подразделения пожарной охраны.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83	01.10.2022	
2.	Автоматическую систему обнаружения пожара привести и эксплуатировать в исправном состоянии, с оформлением актом о ее работоспособности.	ППР РФ 1479: п. 10	01.10.2022	
3.	Осуществить проверку огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	ППР РФ 1479: п. 13	01.10.2022	
4.	В групповых ячейках с пребыванием более 10 лиц оборудовать вторыми эвакуационными выходами.	СП 1.13130.2020: п. 5.1.3	01.10.2022	
5.	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, а также проводить очистку с составлением соответствующего акта.	ППР РФ 1479: п. 43	01.10.2022	
6.	Табло «Выход» привести в исправное состояние.	СП 3.13130.2009: п. 5.2 и 5.3	01.10.2022	
7.	Представить исполнительную	ППР РФ 1479: п. 54	01.10.2022	

	документацию на автоматическую систему обнаружения пожара.			
8.	В помещении методического кабинета детского сада установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему СОУЭ.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: п.2 ст.54	01.10.2022	
9.	Организовать проверку наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раза в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	ППР РФ 1479: п. 48	01.10.2022	
10.	Представить договор на техническое обслуживание автоматической системы обнаружения пожара.	ППР РФ 1479: п. 54	01.10.2022	
11.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	ППР РФ 1479: п. 43	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Заведующая
Маммаева Патимат Салиховна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Инспектор ОНД и ПР №1
по г. Махачкала
ст. лейтенант внутренней службы
Саадуев С.М.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)


(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Маммаева Патимат Салиховна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022