

**МЧС РОССИИ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ**  
**ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ**  
**БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3**  
**ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «ив». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58  
367027, г. Махачкала, УЛ. Сепараторная, д. 7. Телефон: 60-07-68 Факс: 60-07-68  
Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

**Предписание № 246/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**  
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по**  
**предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17»  
общеразвивающего вида (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17»)

Заведующая Маммаева Патимат Салиховна,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 246 от 8 декабря 2020 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора Кировского района г. Махачкала по пожарному надзору Супьянова М.С., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 11 декабря 2020 г. по 15 декабря 2020 г. проведена внеплановая / выездная проверка старшим инспектором ОНД и ПР №3 по Кировскому району г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Качаевым Р.Р., на территории, в здании (-ях) и помещении (-ях) объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17» общеразвивающего вида (МБДОУ «Детский сад № 17»), расположенном (-ых) по адресу: г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 60, совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 17» Маммаевой П.С.,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Осуществить вывод сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт ближайшего подразделения пожарной охраны	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83	01.09.2021	
2	Не реже 1 раза в квартал организовывать проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) с оформлением соответствующего акта	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	01.09.2021	
3	Имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию привести в исправное состояние	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	01.09.2021	



	цензию на обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре			
5	В помещениях групп, где отсутствуют вторые эвакуационные выходы не допускать одновременное пребывание более 10-ти детей	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4 п. 3; п. 6.12.* СНиП 21-01-97*	01.09.2021	
6	Руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	Правила противопожарного режима в РФ, п. 50	01.09.2021	
7	Над эвакуационными выходами световые табло «ВЫХОД» привести в исправное состояние	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 3.13130-2009 п.5.2, 5.3	01.09.2021	
8	Представить исполнительную документацию на автоматическую установку пожарной сигнализации (рабочий проект, акт приема, лицензия)	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	01.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

«15» декабря 2020 г. М.Л.П.\*

Старший инспектор ОНД и ПР №3 по Кировскому району г. Махачкала УИД и ПР ГУ МЧС России по РД  
Качаев Расул Ровшанович

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



(подпись)

заведующая МБДОУ «детский сад №17»

Маммасва Патимат Салиховна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» декабря 2020 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением \_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Маммаева Патимат Салиховна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022